

对市十八届人大二次会议 第 0453 号建议的办理答复

田中立代表：

您提出的关于长虹公园地铁站 A、B 出口增设扶梯的建议，经研究答复如下：

目前，地铁 2、6 号线长虹公园换乘站共建成 5 个出入口，其中 C、D、G 出入口均设置 2 部自动扶梯与 1 部楼梯，A、B 出入口仅设置楼梯，满足当前执行的设计规范要求（《地铁设计规范》（GB50157-2013），其中“9.7.2 车站出入口、站台至站厅应设上、下行自动扶梯，在设置双向自动扶梯困难且提升高度不大于 10m 时，可仅设上行自动扶梯。每座车站应至少有一个出入口设上、下行自动扶梯；站台至站厅应至少设一处上、下行自动扶梯。”）。

结合您的建议，我委组织建设、运营单位进行深入研究，已建成的出入口改造工程一般结合外部建设项目联合开展，目前 A、B 口外暂无相关结建建设计划。（另据了解，单独改造一个出入口工期至少 3 个月以上，具体施工涉及地基承载力核算加固、管线切改、电梯设备安装调试、工程装修等预计 1000 万元左右）。后续，我委将结合实际积极研究推动相关工作，更加方便市民出行。

2024 年 4 月 24 日